

# **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

## **АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ:**

### **1. ОСНОВНЕ БАКТЕРИОЛОШКЕ И ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ**

- 6 пута месечно по 9 узорока воде на основни бактериолошки преглед
- 6 пута месечно по 9 узорока воде на основни физичко хемијски преглед ( без Fe i Mn) из следећих тачака:
  - 1 пре таложнице ( сирова вода )
  - 1 из резервоара воде за пиће ( хлорисана вода )
  - 7 из градске мреже ( 1 из Врањске Бање )

### **2. ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД ПИЈАЋЕ ВОДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01,06,2023 ДО 30,06,2023,**

- један преглед у првих шест месеци 2023-е године по 9 узорока за периодични преглед воде за пиће ( микробиолошки, физичко-хемијски и хидробиолошки преглед из следећих тачака:
  - 1 пре таложнице ( сирова вода )
  - 1 из резервоара воде за пиће ( хлорисана вода )
  - 7 из градске мреже ( 1 из Врањске Бање )

**Лабораторија мора бити АКРЕДИТОВАНА за физичко-хемијске, микробиолошке и биолошке анализе.**

**Методe које се користе треба да буду акредитоване и у складу са:**

- Правилником о хигијенској исправности воде за пиће(Сл.гласник бр.42/98 , 44/99 i 28/19)
- Законом о водама ( "Сл. гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 );