

БЕОГРАДСКА БР.63

17500 ВРАЊЕ

Србија

## Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Водоводни и канализациони материјал**

Референтни број: **1-Д/2023**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>У документацији за јавну набавку Референтни број 1-Д/2023, за партију 2. Полиетиленске цеви, у обрасцу Техничка спецификација, наводи се да се уз понуду прилаже Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије према ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће, са доказом о испуњеним стандардима СРПС ЕН 12201-1 и СРПС ЕН 12201-2:2014, где је наведено да је потребно доставити извештај о својствима цеви при савијању према СРПС ЕН 178:2012 или одговарајући.</p> <p>У техничкој спецификацији позивате се на стандарде СРПС ЕН 12201-1:2012 и СРПС ЕН 12201-2:2014 који се неспорно односе на квалитет понуђених добара, а на основу захтеваних стандарда тражите и Извештаје о испитивању добара са методама који нису део захтеваних стандарда нити се као такви у том смислу могу захтевати.</p> <p>Конкретно, захтевани Извештај о својствима цеви при савијању према СРПС ЕН ИСО 178:2012 или одговарајуће нису део стандарда СРПС ЕН 12201-1:2012, СРПС ЕН 12201-2:2014, нити представљају захтеве стандарда СРПС ЕН 12201-1:2012, СРПС ЕН 12201-2:2014 који се односе на понуђена добра. Од произвођача се не може тражити да квалитет својих производа које израђује у складу са важећим стандардима доказује преко извештаја који садрже методе које ти стандарди не захтевају.</p> <p>С обзиром да сте кроз техничку спецификацију одредили управо услов да се техничка усаглашеност</p>	<p>Тражена измена је спроведена и Извештај о својствима цеви при савијању према СРПС ЕН ИСО 178:2012 је избачен из спецификације</p> <p>тј. биће измењена техничка документација за наведену партију</p>

понуђених добара доказује преко методе која није у складу са важећим стандардом СРПС ЕН 12201-1:2012, СРПС ЕН 12201-2:2014 овим путем захтевамо од Вас да измените конкурсну документацију за партију 2. ПЕ цеви, путем измене техничке спецификације и да захтевани Извештај о својствима цеви при савијању према СРПС ЕН ИСО 178:2012 који није у складу са наведеним стандардима избаците из техничке спецификације и захтевате само методе које су предвиђене важећим стандардима.